










竣工验收证书

施管表 2

工程名称	余北大街东段道路提升工程	开工日期	2021年10月30日	对工程的质量评价	
施工单位	秦山伟业建设集团有限公司	竣工日期	2022年5月13日	合格	
合同造价 (万元)	2416.5745 万元	施工决算 (万元)			
竣工验收范围及数量: 余北大街东段改造西起五星路,东至东余线,道路全长约 2680m,车行道宽度 22m,人行道宽度 1m-4m 不等。工程施工内容为施工范围内的道路、排水、雨水管网修复、绿化及其他附属工程等施工。					
竣工验收日期: 2022年6月16日 参加竣工验收单位意见:					
建设单位	签名:  (盖章) 	设计单位	签名:  (盖章) 	施工单位	签名:  (盖章) 
监理单位	签名:  (盖章) 	邀请单位	签名:  (盖章) 	勘察单位	签名:  (盖章) 
存在问题及处理意见: 1. 局部人行道上皮清理不净; 2. 个别检查井井盖与路面存在高差需调整; 3. 全线道路路面需清理干净; 4. 全线绿化带内土方需回填到位。					